



# Обследование стяжки пола

Обследование стяжки пола[]

Обследование стяжки пола в помещении на наличие в ней инженерных коммуникаций[]

Строительная экспертиза стяжки пола, обследование конструкции стяжки пола, экспертиза конструкции стяжки пола, геофизическое обследование стяжки пола[]

**Объект строительного обследования:** стяжка пола

**Адрес проведения экспертизы:** г.Москва

**Цель обследования:** обследование стяжки пола в помещении на наличие в ней инженерных коммуникаций.

## ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Экспертом произведено обследование стяжки пола в помещении площадью 500м<sup>2</sup> на наличие в ней инженерных коммуникаций.

Обследование проведено геофизическим комплексом «Лоза-1».

Измерения проведены в 15 точках.

Камеральная обработка данных радиограмм показала наличие множественных помех от железобетонных конструкций стен и электромагнитных полей, что не позволяет определить наличие инженерных сетей в теле стяжки пола.

## Заключение строительного эксперта

Камеральная обработка данных радиограмм показала наличие множественных помех от железобетонных конструкций стен и электромагнитных полей, что не позволяет определить наличие инженерных сетей в теле стяжки пола.