

# **Экспертиза монтажных работ**

# Экспертиза монтажных работ

Экспертиза монтажных работ[]

Диагностическое обследование монтажных работ[]

Работа, помещение, зафиксировать, фото, завершить, дефект, монтаж, пола, неисправность, устройство[]

В результате диагностического обследования монтажных работ торгового помещения экспертом зафиксированы следующие дефекты и отклонения:

- зафиксированы дефекты в виде загрязнений краской смонтированных рекламных объемных букв, а также загрязнений мастикой облицовки пола из керамогранитных плиток на примыкании к стеклянным витражам и входной двери в торговое помещение (фото 1 - 3).
- зафиксированы дефекты монтажа электрооборудования в виде:
  - неисправности лампы подвешеного светильника (фото 4);
- отсутствия крышки, жестко фиксированного крепления, а также неисправности розетки встроенного в пол напольного лючка с электророзетками (фото 5).
- зафиксировано невыполнение в полном объеме работ по устройству и инженерному оснащению помещения подсобки (фото 6 - 12): не завершены работы по устройству перегородок из ГКЛ, их шпаклевки и окраски; не завершены работы по монтажу дверной коробки; не завершены работы по монтажу электрического щитка; не вынесен мусор; не произведена уборка помещения.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12