

Обследование электропроводки квартиры

Обследование электропроводки квартиры

Обследование электропроводки квартиры[]

Экспертно-диагностическое обследование электропроводки квартиры[]

Электропроводка, выполнить, работа, обследование, труба, электромонтажный, нарушение, проложить, документация, квартира[]

В ходе экспертно-диагностического обследования электропроводки квартиры было выявлено следующее:

- выполненная скрытая электропроводка в штрабе проложена без труб, с защитным слоем штукатурки 7мм;
- выполненная скрытая электропроводка за подвесным потолком, также проложена без труб.

В ходе экспертно-диагностического обследования установлено, что электромонтажные работы по прокладке проводки и установке приборов выполнены с нарушением требования нормативно-технической документации в строительстве: «Руководство по контролю качества электромонтажных работ».

По мнению экспертизы: эти дефекты произошли из-за нарушения технологии производства работ и не соответствуют нормативно-технической документации.