

# **Обследование вентиляции здания**

# Обследование вентиляции здания

Обследование вентиляции здания[]

Экспертиза вентиляционной системы: замер скорости, температуры и расчет фактического объема воздушного потока приточной и вытяжной вентиляции в помещении спортивного клуба.[]

Строительная экспертиза вентиляции здания, обследование вентиляционной системы здания, строительная экспертиза вентиляционной системы здания, экспертиза конструкции вентиляционной системы здания[]

Объект строительного обследования: вентиляционная система здания фитнес клуба.

Адрес проведения экспертизы: Московская обл.

Цель экспертизы: [выполнить работы по экспертизе вентиляционной системы](#) - замер скорости, температуры и расчет фактического объема воздушного потока приточной и вытяжной вентиляции в помещении спортивного клуба.

Характеристика объекта: для ответа на поставленные в техническом задании вопросы произведен экспертный осмотр помещений фитнес клуба. Фитнес клуб эксплуатируется. Фитнес клуб оборудован вентиляционной системой.

Обследование проводилось визуально-регистрационным методом.

## Заключение строительного эксперта

Вопросы к экспертизе: выполнить работы по экспертизе вентиляционной системы: замер скорости, температуры и расчет фактического объема воздушного потока приточной и вытяжной вентиляции в помещении спортивного клуба.

Ответы экспертизы: зафиксированные нарушения в работе приточной вентиляционной системы являются следствием недостаточного поступления воздушных потоков в воздуховоды.