

Отсутствует защита участков канализационных трубопроводов

Отсутствует защита участков канализационных трубопроводов[]

Экспертиза канализационной сети в помещении[]

Трубопровод, канализационный, сеть, защита, эксплуатация, условие, помещение, механический[]

Отсутствует защита участков канализационных трубопроводов и фасонных частей сети, вблизи которых имеется выступающая из строительных конструкций металлическая сетка и др. , что является нарушением требований СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" «Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, - утеплены».

